



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Свидетельство об аккредитации № 14-АК от 26.02.2010г. до 26.02.2015г.

241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72, тел. 74-95-90, E-mail: bgcsen@online.debryansk.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № Р-67

**по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
продукции изготовленной на территории Российской Федерации, продукции ввозимой
(импортируемой) на территорию Российской Федерации
от «12» мая 2014г.**

Мной, врачом –экспертом Филиным В.И. (сертификат эксперта №15/1-0515).

(ф.и.о. лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

на основании: заявки вх.№278-э от 15.04.2014г.

(предписания, заявления с указанием даты и регистрационного номера)

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы представленной документации:

-Протокола лабораторных исследований №3644ст-3-П/05.14 от 12.05.2014г. выданного ИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области».

Наименование продукции: портландцемент ЦЕМ I 42,5Н; СЕМ I 42,5Н.

(полное наименование продукции с указанием марки, типа, объема упаковки и т.д.)

Область применения продукции: во всех видах строительства.

Организация-изготовитель: ЗАО «Мальцовский портландцемент», 242610, Брянская обл.,
Дятьковский р-н, г.Фокино, ул.Цементников, д.1.

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, юридический адрес)

Организация заявитель (получатель): ЗАО «Мальцовский портландцемент», 242610, Брянская обл.,
Дятьковский р-н, г.Фокино, ул.Цементников, д.1.

Материалы, на основании которых проводилась экспертная оценка продукции (исследование гигиенических показателей):

-Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел II;

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;

-ГОСТ 30515-97; ГОСТ 31108-2003, EN 197-1.

(наименование технических регламентов, санитарно-эпидемиологических правил и норм, методических указаний)

Протокол лабораторных исследований №3644ст-3-П/05.14 от 12.05.2014г. выданный ИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области».

(протоколов проведенных испытаний и т.д.)

Гигиеническая характеристика продукции: контроль содержания природных радионуклидов (Аэфф.) в
портландцементе и МЭД гамма-излучения на поверхности портландцемента.

(перечень гигиенических показателей, по которым проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Условия использования продукции: во всех видах строительства (соответствует I классу
стройматериалов), без ограничений по радиационному фактору. Разрешается транспортирование
всеми видами транспорта как безопасного груза в радиационном отношении при выполнении
следующий требований: мощность дозы гамма-излучения на поверхности тары не должна
превышать 2,5 мкЗв/ч, а мощность дозы гамма-излучения на поверхности перевозящего их
транспортного средства - 1мкЗв/ч.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Экспертиза проведена в соответствии с действующими едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденными в установленном порядке.

Продукция: портландцемент ЦЕМ I 42,5Н; СЕМ I 42,5N

(полное наименование продукции)

СООТВЕТСТВУЕТ, НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (глава II, раздел 11), СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) для I класса строительных материалов.

Врач-эксперт


подпись

В.И. Филин

ф.и.о.

Срок действия заключения до «12» мая 2015г.

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»



Ю.А. Леденёв

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510827 от 26.07.2013 г. до 01.07.2014 г.

Юридический адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск, пр. Ленина, д. 72

Фактический адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск, пр. Ленина, д. 72,

241050, Брянская область, г. Брянск, 2-ой Советский переулок, д. 5а

Тел: 74-95-90 Факс: 74-55-40 E-mail: gcsen@online.debryansk.ru, ИНН 3250059330 КПП 325701001 ОГРН 1053244057239

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ИЗДЕЛИЙ)

№ 3644ст-3-П/05.14 от «12» мая 2014г.

Наименование пробы (образца): портландцемент ЦЕМ I 42,5Н; СЕМ I 42,5Н.

Изготовитель (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, юридический или адрес проживания):

ЗАО «Мальцовский портландцемент», 242610, Брянская обл., Дятьковский р-н, г. Фокино, ул. Цементников, д.1.

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Величина и номер партии, контракта – (при наличии) – серийное производство
НД на продукцию – ГОСТ 30515-97; ГОСТ 31108-2003, EN 197-1.

Код пробы (образца):

3644ст-3-П/05.14

Заявитель (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, юридический или адрес проживания):

ЗАО «Мальцовский портландцемент», 242610, Брянская обл., Дятьковский р-н, г. Фокино, ул. Цементников, д.1.

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата и время отбора пробы (образца) 06.05.2014, 08-00. Акт отбора № 36 от 06.05.2014г.

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ 06.05.2014г., 12-30

Основание: заявка вх. № 278-э от 15.04.2014г.

НД на методы отбора: ГОСТ 30108-94

Цель исследований: контроль содержания природных радионуклидов в портландцементе, МЭД гамма-излучения на поверхности портландцемента на соответствие требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (ЕСТ), СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009); СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 2.6.1.1281-03.

Дополнительные сведения:

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Сосницкий А.Г.

Заместитель руководителя ИЛЦ

Л.В. Гречуха

Протокол распространяется только на пробу (образец), подвергнутый испытаниям. Полное или частичное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения руководителя ИЛЦ запрещена.
Протокол № 3644ст-3-П/05.14 от 12.05.2014г.

Общее количество страниц 2 : страница 1



Радиологические исследования

1. Наименование пробы (образца): портландцемент ЦЕМ I 42,5Н; СЕМ I 42,5Н.

2. Код пробы (образца): 3644ст-3-П/05.14

3. Дата и время поступления пробы (образца) в ФТО: 06.05.2014г. (12:30)

4. Средства измерений:

Наименование	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Срок поверки:
Гамма –спектрометр «Прогресс»	9625-Г	267702	от 07.06.2013г. до 07.06.2014г.
Дозиметр ДКС-96В	146	292868	от 05.02.2014г. до 05.02.2015г.

5. Результаты испытания пробы (образца):

Определяемые показатели	Един. измер.	Результаты измерений ($A \pm U_A$)	Гигиенический норматив	Регламентирующие НД
Уровень эффективной удельной активности естественных радионуклидов (Аэфф.)	Бк/кг	54.7±13.1	370 (I класс)	ЕСТ СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)
МЭД гамма излучения на расстоянии 0.1м от поверхности продукции (за вычетом МЭД на местности)	мкЗв/ч	0.12	2.5	ЕСТ СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) СанПиН 2.6.1.1281-03

Критерии (классы) радиологической оценки стройматериалов согласно Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 11, п.5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»:

I класс ($A_{эфф} < 370$ Бк/кг) – для материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях (во всех видах строительства и строительных работ);
II класс ($370 < A_{эфф} < 740$ Бк/кг) – для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных сооружений;
III класс ($740 < A_{эфф} < 1500$ Бк/кг) – для материалов, используемых в дорожном строительстве вне населенных пунктов;
IV класс ($1500 < A_{эфф} < 4000$ Бк/кг) – возможно использование материалов только при разрешении органов Роспотребнадзора;
4000 Бк/кг < $A_{эфф}$ – использовать в строительных целях запрещается.

Дата окончания исследований: 12.05.2014г.

Измерения проводил: техник ФТО ООЛК

 Н.С. Поликанова

Заведующий физико-техническим отделением
по оценке доз облучения населения ООЛК

 А.Г. Сосницкий

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области"
Физико-техническое отделение

Срок действия протокола до 12.05.2015г.